

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG · Schönbornstr. 34 · 97688 Bad Kissingen

Markt
Kleinheubach

Friedenstr. 2
63924 Kleinheubach

Verwaltungsgemeinschaft
63921 Kleinheubach
Eing.: 29. Juli 2016
○ VZ ○ BB ○ KA ○ BA
○ KLH ○ LAU ○ RÜD

Adresse Schönbornstraße 34
97688 Bad Kissingen
Tel 0 971 / 78 56-0
Fax 0 971 / 78 56-213
eMail info@institut-nuss.de
Web www.institut-nuss.de



Ihre Nachricht vom

Ihr Zeichen
10207

Unser Zeichen
Dr.N/bk

Telefon-Durchwahl
0 971 / 78 56 - 134

Bad Kissingen
28.07.2016

Wasseruntersuchung

Entnahmeort: Kleinheubach, Ortsnetz
Entnahmestelle: MS ON Kleinheubach, SMS, Kindergarten
Kennzahl: 1230067600267 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 06.07.2016 13:21 Analysennummer: T126696
Probenahme durch: Institut Dr. Nuss Probeneingang / Prüfungsbeginn: 06.07.2016
Probenahmeart: Ende der Prüfung: 28.07.2016

Parameter	Einheit	Befund	Grenzwert*	Untersuchungsmethode
Atrazin	µg/l	<0,01	0,10	EN ISO 10695
Chlorthiamid	µg/l	<0,02	0,10	EN ISO 10695
Desisopropylatrazin	µg/l	0,08	0,10	EN ISO 10695
Dichlobenil	µg/l	<0,05	0,10	EN ISO 10695
2,6-Dichlorbenzamid	µg/l	0,07	0,10	EN ISO 10695
Simazin	µg/l	<0,01	0,10	EN ISO 10695
Summe PSM	µg/l	0,15	0,50	

* Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung, n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht *** nicht akkreditierter Bereich

nicht relevanter Metabolit

Bad Kissingen, den 28.07.2016



Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss